

## 平成29年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

### 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	3,240.01	770.86	1,151.95	3,436.17	3,499.75	3,313.98	1,253.43	3,386.09	817.38	0.00	1,475.91	3,340.18
2号炉	ごみ	t	1,333.17	3,324.93	3,263.61	1,902.82	302.69	2,486.57	183.42	3,331.20	3,339.24	3,354.57	3,042.72	47.79

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	923	907	910	910	912	898	907	896	898	—	910	942
	最小	℃	888	889	883	884	885	884	883	875	886	—	898	897
2号炉	最大	℃	905	910	906	895	888	902	877	888	913	907	916	—
	最小	℃	889	891	882	877	888	885	877	868	877	892	891	—
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

### 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	167	158	163	169	168	164	169	164	162	—	162	164
	最小	℃	156	156	160	159	160	159	163	161	161	—	157	159
2号炉	最大	℃	163	163	169	167	167	165	160	161	166	166	169	—
	最小	℃	157	158	160	162	164	163	160	157	157	163	163	—
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中的一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	2.2	3.2	3.4	4.1	3.8	2.9	5.1	3.6	2.5	—	3.4	2.9
	最小	ppm	0.0	2.0	2.5	3.0	2.1	1.3	1.0	1.9	2.0	—	1.3	1.4
2号炉	最大	ppm	2.5	3.3	4.0	4.3	3.8	3.4	4.0	4.1	4.3	3.5	2.6	—
	最小	ppm	1.4	1.8	2.1	3.4	3.1	2.2	4.0	2.8	2.0	1.6	1.7	—
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	1月14日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月16日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月14日、2号炉については10月16日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	H29.04.27	H29.05.26	0.0000075	0.01以下
	煙突出口	H29.07.08	H29.08.04	0.000014	
	煙突出口	H29.09.15	H29.10.16	0.0016	
	煙突出口	H29.11.10	H29.12.07	0.00000014	
	煙突出口	H29.12.02	H30.01.17	0.00000045	
	煙突出口	H30.02.27	H30.03.20	0.0003	
2号炉	煙突出口	H29.04.27	H29.05.26	0.0000044	0.01以下
	煙突出口	H29.07.08	H29.08.04	0.00045	
	煙突出口	H29.09.15	H29.10.16	0.000000042	
	煙突出口	H29.11.10	H29.12.07	0.0000055	
	煙突出口	H29.12.02	H30.01.17	0.0000046	
	煙突出口	H30.02.27	H30.03.20	0.0000074	

