

1. 排ガス調査（煙突出口）

測定日

令和4年5月31日

令和4年6月29日

測定項目	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.00045	0.0000072	0.00036	0.0000070	0.01以下
総水銀濃度	μg/m ³ N	0.7	1.5	1.2	1.6	50以下
カドミウム濃度	mg/m ³ N	0.003未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満	0.05以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m ³ N	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和4年4月13日	令和4年5月10日	令和4年6月6日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.5	7.3	7.1	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	27	37	19	600未満
浮遊物質(SS)		mg/L	29	34	32	600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	1.9	0.8	2.0	30以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.3	—	8以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.16	—	10以下