

1. 排ガス調査（煙突出口）

測定日

令和4年9月14日

測定項目	単位	1号炉	2号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.0000075	0.000000078	0.01以下
総水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	0.8	1.1	50以下
カドミウム濃度	mg/m <sup>3</sup> N	0.003未満	0.003未満	0.05以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m <sup>3</sup> N	0.01未満	0.01未満	1.0以下

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和4年7月8日	令和4年8月5日	令和4年9月5日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.3	7.5	6.8	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	20	13	27	600未満
浮遊物質(SS)		mg/L	8	16	5	600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	0.5未満	1.0	0.5未満	30以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.2	—	8以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.089	—	10以下