

1. 排ガス調査 (煙突出口)

測定項目	測定日	令和7年11月7日		令和7年12月5日		自主基準値
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ダイオキシン類濃度	ng- TEQ/Nm ³	0.000069	0.000024	0.0000032	0.000000085	0.01 以下
総水銀濃度	μg/Nm ³	1.0	1.1	0.8	0.39	50 以下
カドミウム濃度	mg/Nm ³	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.05 以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/Nm ³	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和7年10月6日	令和7年11月4日	令和7年12月2日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.2	7.4	7.3	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	79	44	13	600 未満
浮遊物質質量(SS)		mg/L	84	39	11	600 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
	動植物油脂類	mg/L	6.0	2.2	0.5 未満	30 以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.1	—	8 以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.029	—	10 以下