

1. 排ガス調査（煙突出口）

測定項目	単位	令和7年8月7日			自主基準値
		1号炉	2号炉		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0.000044	0.00000067	0.01 以下	
総水銀濃度	μg/Nm <sup>3</sup>	0.3 未満	0.3 未満	50 以下	
カドミウム濃度	mg/Nm <sup>3</sup>	0.003 未満	0.003 未満	0.05 以下	
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/Nm <sup>3</sup>	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下	

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和7年7月1日	令和7年8月12日	令和7年9月2日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.3	7.2	7.1	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	12	39	8.0	600未満
浮遊物質量(SS)		mg/L	8	29	1未満	600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	0.5未満	4.0	1.7	30以下
ふつ素及びその化合物		mg/L	—	0.6	—	8以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.26	—	10以下