

平成26年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	3,213.24	487.30	3,347.51	3,476.88	1,027.82	3,285.63	1,786.84	3,230.23	1,242.91	0.00	1,536.03	3,607.66
2号炉	ごみ	t	2,389.58	3,431.90	3,173.32	256.85	3,020.52	3,154.00	11.85	3,288.33	3,492.26	3,416.29	2,755.71	77.49

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	962	949	954	929	921	927	927	909	920	—	943	949
	最小	℃	925	937	913	882	887	895	896	884	881	—	887	914
2号炉	最大	℃	948	925	922	907	943	940	—	939	943	946	937	—
	最小	℃	895	880	888	900	903	902	—	897	896	907	886	—
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	169	167	165	166	166	167	169	168	163	—	168	170
	最小	℃	157	163	159	159	163	161	159	159	159	—	160	161
2号炉	最大	℃	168	172	166	165	173	170	—	168	167	171	170	—
	最小	℃	159	158	159	167	162	161	—	162	161	161	162	—
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	3.2	3.8	3.9	5.3	3.4	3.6	4.0	4.0	3.1	—	8.5	3.8
	最小	ppm	0.2	2.8	1.8	1.2	1.7	0.8	0.8	2.4	2.1	—	1.6	1.4
2号炉	最大	ppm	2.1	3.3	3.4	2.8	3.9	2.6	—	9.3	3.1	2.1	1.5	—
	最小	ppm	0.9	0.9	1.9	2.7	1.9	1.2	—	2.2	0.4	0.7	0.3	—
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	1月30日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月13日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月30日、2号炉については10月13日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m ³ (N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m ³ (N)
1号炉	煙突出口	H26.04.22	H26.05.27	0.00034	0.01以下
	煙突出口	H26.06.17	H26.07.24	0.00022	
	煙突出口	H26.09.10	H26.10.15	0.00022	
	煙突出口	H26.11.11	H26.12.16	0.00014	
	煙突出口	H26.12.10	H27.01.19	0.00019	
	煙突出口	H27.02.23	H27.03.17	0.00088	
2号炉	煙突出口	H26.04.22	H26.05.27	0.00014	0.01以下
	煙突出口	H26.06.17	H26.07.24	0.00022	
	煙突出口	H26.09.10	H26.10.15	0.00019	
	煙突出口	H26.11.11	H26.12.16	0.00038	
	煙突出口	H26.12.10	H27.01.19	0.00018	
	煙突出口	H27.02.23	H27.03.17	0.00013	

