

平成27年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	440.57	3,246.73	3,360.57	3,391.92	463.20	3,272.08	1,337.25	3,335.05	3,484.44	698.83	2,297.32	3,422.47
2号炉	ごみ	t	3,252.30	3,232.11	128.56	3,422.63	3,340.42	3,228.21	297.44	3,164.04	635.85	3,406.51	3,166.38	686.96

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	909	923	919	906	906	901	936	937	944	941	946	957
	最小	℃	904	892	884	884	893	880	903	903	897	916	923	923
2号炉	最大	℃	937	916	—	915	926	908	941	929	931	941	935	940
	最小	℃	900	889	—	884	888	888	926	894	912	909	909	920
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	166	160	164	164	162	159	169	165	168	166	164	166
	最小	℃	159	156	159	158	159	156	159	159	160	162	160	160
2号炉	最大	℃	169	163	—	168	171	166	163	160	165	166	169	166
	最小	℃	160	159	—	162	161	161	161	157	159	160	163	164
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	3.5	2.1	2.8	3.6	2.6	2.9	3.9	3.5	6.7	2.3	3.0	8.0
	最小	ppm	1.6	0.3	0.7	1.7	1.7	1.4	1.7	1.8	0.8	0.8	0.8	0.6
2号炉	最大	ppm	2.9	3.0	—	4.8	3.8	1.9	4.0	4.9	3.4	3.4	3.5	3.8
	最小	ppm	1.2	1.2	—	3.5	1.1	0.7	3.9	3.6	2.1	2.1	2.4	2.4
測定を行った位置		煙突												
測定の結果の得られた年月日		炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録												
維持管理の基準		30ppm以下												

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	1月25日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月15日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月25日、2号炉については10月15日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m ³ (N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m ³ (N)
1号炉	煙突出口	H27.05.19	H27.06.25	0.00047	0.01以下
	煙突出口	H27.07.16	H27.08.24	0.0034	
	煙突出口	H27.09.10	H27.10.30	0.000042	
	煙突出口	H27.11.13	H27.12.21	0.00037	
	煙突出口	H28.01.06	H28.02.10	0.00039	
	煙突出口	H28.02.29	H28.03.18	0.00058	
2号炉	煙突出口	H27.05.19	H27.06.25	0.000023	0.01以下
	煙突出口	H27.07.16	H27.08.24	0.00033	
	煙突出口	H27.09.10	H27.10.30	0.00034	
	煙突出口	H27.11.13	H27.12.21	0.00022	
	煙突出口	H28.01.06	H28.02.10	0.00028	
	煙突出口	H28.02.29	H28.03.18	0.0003	

