

平成28年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	3,002.89	3,390.68	908.52	3,531.62	3,570.34	3,426.96	1,254.17	3,308.55	1,630.95	0.00	2,041.21	3,458.61
2号炉	ごみ	t	1,450.35	3,285.74	3,368.37	3,472.56	244.95	3,343.62	302.36	3,230.16	3,270.53	3,394.38	2,272.50	0.00

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	964	948	941	911	927	901	910	914	913	—	925	923
	最小	℃	922	898	913	881	885	877	895	894	890	—	901	901
2号炉	最大	℃	953	943	938	937	897	908	915	908	911	916	912	—
	最小	℃	916	905	905	900	897	853	894	886	889	896	894	—
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	167	163	167	164	168	163	171	166	162	—	164	166
	最小	℃	160	159	160	159	162	160	164	161	161	—	159	162
2号炉	最大	℃	166	163	169	166	168	166	163	162	161	166	167	—
	最小	℃	161	160	160	162	168	162	162	158	158	161	159	—
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	4.1	3.9	3.5	3.8	3.1	3.0	4.4	2.4	0.9	—	0.3	1.0
	最小	ppm	1.3	0.9	2.5	1.8	1.5	1.5	0.4	0.1	0.1	—	0.1	0.2
2号炉	最大	ppm	5.2	3.7	5.6	4.8	4.2	4.3	3.2	3.2	2.6	2.4	2.6	—
	最小	ppm	2.5	2.7	3.3	3.7	4.2	3.1	3.2	1.5	1.0	0.9	1.1	—
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	1月21日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月17日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	—

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月21日、2号炉については10月17日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m ³ (N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m ³ (N)
1号炉	煙突出口	H28.05.12	H28.06.21	0.00098	0.01以下
	煙突出口	H28.06.03	H28.07.06	0.0015	
	煙突出口	H28.07.25	H28.09.06	0.000087	
	煙突出口	H28.09.29	H28.10.31	0.0018	
	煙突出口	H28.11.28	H29.01.05	0.000019	
	煙突出口	H28.02.16	H29.03.15	0.0067	
2号炉	煙突出口	H28.05.12	H28.06.21	0.00041	0.01以下
	煙突出口	H28.06.03	H28.07.06	0.0013	
	煙突出口	H28.07.25	H28.09.06	0.00034	
	煙突出口	H28.09.29	H28.10.31	0.0033	
	煙突出口	H28.11.28	H29.01.05	0.00064	
	煙突出口	H28.02.16	H29.03.15	0.00048	

