

1. 排ガス調査（煙突出口）

測定日

令和4年11月18日

令和4年12月16日

測定項目	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.0000083	0.000028	0.000027	0.00060	0.01以下
総水銀濃度	μg/m ³ N	0.8	1.6	1.0	1.4	50以下
カドミウム濃度	mg/m ³ N	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.05以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m ³ N	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和4年10月3日	令和4年11月8日	令和4年12月5日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.0	7.2	7.5	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	9.9	67	32	600未満
浮遊物質(SS)		mg/L	33	140	32	600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	0.5未満	4.6	1.7	30以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.2	—	8以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.54	—	10以下