

2022年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	1504.51	1168.85	2627.49	3343.01	3312.41	3002.86	440.93	2828.29	1867.93	0.00	2291.65	3069.78
2号炉	ごみ	t	1889.94	3212.06	2545.89	429.56	2059.42	2551.00	0.00	2943.83	3041.57	3146.32	1673.17	1655.18

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	933	923	924	931	929	920	940	923	914	-	921	946
	最小	℃	906	907	906	899	899	900	924	893	897	-	900	919
2号炉	最大	℃	904	900	892	891	905	900	-	919	915	920	918	905
	最小	℃	888	881	877	882	882	884	-	899	896	897	891	889
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	165	163	165	168	168	166	166	165	165	-	163	163
	最小	℃	162	160	161	164	164	161	163	161	161	-	156	159
2号炉	最大	℃	167	166	166	166	167	166	-	163	166	168	167	167
	最小	℃	161	161	162	164	164	163	-	159	161	164	163	164
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	3.1	4.3	4.8	5.1	5.7	4.7	4.2	2.9	2.4	-	3.3	3.3
	最小	ppm	0.8	2.6	2.5	2.6	2.3	1.8	2.8	1.9	1.3	-	1.4	1.9
2号炉	最大	ppm	4.7	5.1	5.8	5.8	6.0	5.6	-	3.2	4.2	3.1	2.4	2.4
	最小	ppm	3.3	3.5	4.0	5.3	5.3	4.2	-	1.9	1.5	1.7	1.8	1.8
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	1月19日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月13日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については令和5年1月19日、2号炉については令和4年10月13日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	R4.5.31	R4.6.27	0.00045	0.01以下
	煙突出口	R4.6.29	R4.8.2	0.00036	
	煙突出口	R4.9.14	R4.10.18	0.0000075	
	煙突出口	R4.11.18	R4.12.22	0.0000083	
	煙突出口	R4.12.16	R5.1.23	0.000027	
	煙突出口	R5.2.10	R5.3.9	0.00036	
2号炉	煙突出口	R4.5.31	R4.6.27	0.0000072	0.01以下
	煙突出口	R4.6.29	R4.8.2	0.0000070	
	煙突出口	R4.9.14	R4.10.18	0.000000078	
	煙突出口	R4.11.18	R4.12.22	0.000028	
	煙突出口	R4.12.16	R5.1.23	0.00060	
	煙突出口	R5.2.10	R5.3.9	0.0000079	

