

1. 排ガス調査（煙突出口）

	測定日	令和6年 5月15日	令和6年 5月16日	
測定項目	単位	1号炉	2号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.000044	0.00000073	0.01以下
総水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	0.51	0.56	50以下
カドミウム濃度	mg/m <sup>3</sup> N	0.01未満	0.01未満	0.05以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m <sup>3</sup> N	0.1未満	0.1未満	1.0以下

## 2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和6年4月24日	令和6年5月15日	令和6年6月13日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.1	7.2	6.7	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	110	31	2.0	600 未満
浮遊物質(SS)		mg/L	180	54	20	600 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
	動植物油脂類	mg/L	1.5	0.8	0.5 未満	30 以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.6	—	8 以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.069	—	10 以下