

## 2025年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

### 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせるごみ	t	1610.46	1204.78	3139.64	3058.59	2259.67	2053.44	405.27	3017.34	1146.46	385.44	2747.91	2961.48
2号炉		t	2912.31	3024.43	630.24	881.97	3055.20	2616.73	79.68	3224.90	3194.97	3200.14	2545.60	689.99

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	936	940	962	956	943	952	955	956	939	957	961	962
	最小	℃	902	918	914	920	919	929	942	926	926	945	913	917
2号炉	最大	℃	953	956	937	921	933	932	938	932	962	973	933	911
	最小	℃	897	915	915	905	898	902	884	911	908	911	898	899
測定を行った位置		ガス混合室下部												
測定の結果の得られた年月日		炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録												
維持管理の基準		850℃以上												

### 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	165	162	167	165	161	160	161	163	163	159	163	166
	最小	℃	159	159	160	156	156	156	157	158	161	158	156	156
2号炉	最大	℃	163	166	171	164	164	163	164	170	170	171	170	170
	最小	℃	157	158	161	161	161	160	153	159	162	165	163	168
測定を行った位置		バグフィルタ入口												
測定の結果の得られた年月日		炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録												
維持管理の基準		180℃以下												

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	2.6	3.0	3.7	3.5	3.4	2.3	2.8	2.7	2.5	2.8	2.4	2.0
	最小	ppm	1.8	1.8	1.7	2.3	2.2	1.6	2.0	1.4	1.2	1.5	0.4	0.2
2号炉	最大	ppm	2.6	2.5	1.6	2.9	2.0	2.4	3.0	2.0	1.6	1.1	1.8	1.5
	最小	ppm	1.2	1.0	1.2	1.5	1.2	1.2	2.1	1.1	0.7	0.6	1.0	1.1
測定を行った位置		煙突												
測定の結果の得られた年月日		炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録												
維持管理の基準		30ppm以下												

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	12月15日～1月9日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月6日～10月16日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については令和7年12月15日～令和8年1月9日、2号炉については令和7年10月6日～10月16日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	R7.4.14	R7.5.13	0.00021	0.01以下
	煙突出口	R7.6.2	R7.7.8	0.000000054	
	煙突出口	R7.8.7	R7.9.11	0.000044	
	煙突出口	R7.11.7	R7.12.12	0.000069	
	煙突出口	R7.12.5	R8.1.8	0.0000032	
	煙突出口	R8.2.10	R8.3.18	0.0020	
2号炉	煙突出口	R7.4.14	R7.5.13	0.00013	0.01以下
	煙突出口	R7.6.2	R7.7.8	0.0000063	
	煙突出口	R7.8.7	R7.9.11	0.000000067	
	煙突出口	R7.11.7	R7.12.12	0.000024	
	煙突出口	R7.12.5	R8.1.8	0.000000085	
	煙突出口	R8.2.10	R8.3.18	0.000016	

