

対面的対話における確認事項への回答

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
1	要求水準書	75	第3章	第4節	4.1	ろ過式集じん器	【VE提案】 ろ布の材質において、既設同等の性能を担保できる場合は、材質変更してもよろしいでしょうか。	既設以上の性能を有する材質を採用することを前提として、提案を可とします。
2	要求水準書	75	第3章	第4節	4.1	ろ過式集じん器	【CD提案】 リテーナについて、著しい劣化が認められなければ、既設流用してもよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。 「更新」を「既設流用」に見直す場合は、予定価格の見直しとなります。更新を前提として、操業状況や設備等からの提案はVE提案として提示してください。
3	要求水準書	72 73 108	第3章	第3節 第8節	3.4 3.5 8.1	ボイラ給水ポンプ 復水ポンプ 機器冷却水ポンプ	【VE提案】 ポンプ用ベース等において、性能に影響を及ぼす程の劣化が認められなければ、可能な限りで既設流用してもよろしいでしょうか。流用した場合でも、要求吐出量等性能値は満足する設計といたします。	提案を可としますが、既設流用の可否は設計段階での現地調査に基づいて判断してください。なお、現地調査の結果は組合に報告のうえ、施工図書に含めてください。また、既設流用し、包括管理運営期間中に補修等が必要になった場合は、事業者の責任と負担で対応してください。
4	要求水準書	120	第3章	第11節	11.2	主変圧器	【CD提案】 主変圧器において、絶縁不良は絶縁体（絶縁油）の劣化が原因で、絶縁油を更新することで絶縁性能の回復が見込まれます。主変圧器本体に著しい劣化が認められなければ、本体は既設流用し、絶縁油の更新など絶縁不良に起因する設備の部分更新としてもよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。 「更新」を「既設流用」に見直す場合は、予定価格の見直しとなります。更新を前提として、操業状況や設備等からの提案はVE提案として提示してください。

5	要求水準書	32	第1章	第9節	9.1	一般概要	<p>【CD提案】 「工事完了後10年以上の安定稼働を確保」とありますが、委託期間終了時が工事終了後11年後程度となるため、委託期間終了までを考えて維持管理を行うと理解してよろしいでしょうか。</p>	現時点では、令和30年までは操業を行うことを考えています。それ以降については未定ですが、前述を踏まえ、維持管理を行ってください。
6	要求水準書	167	第5章	第1節	1.3	啓発展示ゾーン	<p>【CD提案】 啓発展示ゾーンの事務室や展示エリアのタイルカーペットを更新する際、展示品や事務机等を一時的に移動していただく必要があります。その間は運営が停滞する可能性があり、制作工房等の利用者に影響を及ぼすことが考えられます。 そのため、見学者通路のみの更新でご検討いただいてもよろしいでしょうか。更新しないエリアに関しては、更新に必要な数量のカーペットを納入いたします。</p>	事務室については提案を可とします。ただし、包括管理運営期間中に美観等が損なわれ、組合が更新が必要と判断した場合は、組合と実施方法等の協議のうえ、事業者の責任と負担で対応してください。
7	要求水準書	167	第5章	第1節	1.1	建屋外壁	<p>【CD提案】 建屋外壁補修において、クラック補修は全面行い建屋機能の回復を行います。再塗装は来場者の目に付きやすい東面のみ行うことで、美観回復が期待されますが、ご検討いただいてもよろしいでしょうか。</p>	要求水準書のとおりとします。再塗装範囲を見直す場合は、予定価格の見直しとなります。令和30年までは操業を行うことを前提に、塗装方法・工法の見直しなどVE提案を提示してください。
8	要求水準書	170	第5章	第2節	2.2	2.2.1 空調設備	<p>【CD提案】 更新範囲の中で、既設の設備が故障しても操業への直接的影響が比較的小さい、(1)プラットホーム控室、(2)工作室兼倉庫、(7)溶融炉中央制御室、(12)分析室その他については、更新対象から除外することで、ご検討いただいてもよろしいでしょうか。</p>	更新範囲の中で、(1)プラットホーム控室、(2)工作室兼倉庫、(7)溶融炉中央制御室、(12)分析室その他については、更新対象から除外する場合は予定価格の見直しとなります。更新を前提として安定・安全操業のVE提案を提示してください。
9	要求水準書	137 138	第4章	第1節	1.2 1.3	粗大ごみクレーン 資源ごみクレーン	<p>【CD提案】 4台あるクレーンの基数を見直す余地があると考えています。操業状況や設備等からご提案できそうであれば、協議させていただいてもよろしいでしょうか。</p>	要求水準書のとおりとします。クレーンの基数を見直す場合は、予定価格の見直しとなります。更新を前提として、操業状況や設備等からの提案はVE提案として提示してください。

10	要求水準書	193	別表2	-	-	灰溶融停止後の環境保全基準	【CD提案】 「焼却灰（主灰）」へのキレート添加をご提案する場合も、測定項目はダイオキシン類含有量のみであり、重金属溶出量の測定は不要であると理解してよろしいでしょうか。	キレート剤添加の効果を確認するため、重金属溶出量の測定は必要ですが、測定の頻度については、安定稼働を証明するための根拠となることをご理解いただいた上で、事業者の判断に委ねます。
11	要求水準書	177	第6章	第3節	3.3	計画処理量	【CD提案】 「50,000t/年を計画処理量とする」とありますが、本数値は、焼却施設に搬入される可燃ごみとリサイクル施設からの可燃残渣の合計値を指すと理解してよろしいでしょうか。 その場合、令和12年度以降に開始される製品プラスチック分別により、計画ごみ量が減少するものと推察します。実態に即した事業費を積算するため、包括管理運営期間（令和8年度から令和23年度まで）の各年度ごとの計画処理量をご教示いただいてもよろしいでしょうか。	前段は、お見込みのとおりです。 後段は、要求水準書のとおりとします。
12	入札説明書	13	第3章	3	(4)	参加資格の確認	参加資格を証明する各証明書類は写しでの提出で良いと理解してよろしいでしょうか。原本での提出が必要な書類がございましたら、ご教示いただいてもよろしいでしょうか。	写しで問題ありません。
13	入札説明書	15	第3章	4	(6)	入札参加表明書、入札参加資格確認申請書類の受付	提出期限が令和7年4月14日（月）17時と定められていますが、受付は4月14日（月）当日のみではなくある程度の期間が定められると理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。令和7年4月14日（月）17時を期限として、本組合の営業日に提出いただければ問題ありません。
14	事業契約書	42	別紙10		I	基幹的設備改良事業に係るサービス対価Aの支払方法について	「サービス対価A ①出来高相当部分」について、対価の支払方法として「出来高に応じて当該年度の特定財源（補助金・地方債代り金）相当額を支払う」とあります。事業者では、特定財源相当額を計算することができないため、計算方法をご教示いただいてもよろしいでしょうか。	現時点において確認可能な補助要綱等からお示しできる事項は、以下のとおりです。 サービス対価Aの総事業費のうち、年度ごとに二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金対象事業と対象外事業に分けます。 (1) 補助金対象事業 2分の1の補助金額を支払う予定としており、残りの2分の1については一般廃棄物処理事業債（補助事業）を活用し、その90%を地方債額（10万円未満切り捨て）として支払う予定です。 (2) 補助金対象外事業 一般廃棄物処理事業債（単独事業）を活用し、その75%を地方債額（10万円未満切り捨て）として支払う予定です。 なお、以上の2つの事業債の元本額に対して、当組合の構成市町が用意する地方債で一部を充当する部分を支払うため、当組合の地方債額が減額の見込みです。
15	事業契約書	42	別紙10		I	基幹的設備改良事業に係るサービス対価Aの支払方法について	「サービス対価A ②割賦支払部分 基準金利」について「基準金利の改定は行わない」とありますが、昨今の金利変動を鑑みて、改定の機会を設けていただいてもよろしいでしょうか。	事業契約書のとおりとします。